

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области
средняя общеобразовательная школа
№3 «Образовательный центр»
с.Кинель-Черкассы муниципального
района Кинель-Черкасский
Самарской области
ул.Казакова д.43
Телефон: (84660) 4-20-10
Факс: (84660) 4-20-10
e-school3_kch@samara.edu.ru
Исх № _____ от _____

Заместителю начальника
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по
г.о.Отрадный, муниципальным
районам Богатовский и К-Черкасский
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по
Самарской области
Е.Г.Петровой

Уважаемая Елена Георгиевна!

ГБОУ СОШ №3 ОЦ с.Кинель-Черкассы в ответ на предписание № 25/1/1 сообщает следующую информацию об устранении нарушений требований пожарной безопасности в Лозовском филиале:

№ п/п	Нарушение	Отметка об устранении
1	В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	Выполнено, фото №1 прилагаем
2	Помещения различных классов функциональной пожарной (школа, библиотека) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	Сделано обращение в КУМИ Администрации К-Черкасского района Исх.№56 от 06.07.2021
3	В складском помещении на первом этаже эксплуатируются светильники со снятыми колпаками	Выполнено, фото №2 прилагаем
4	Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте	Выполнено, фото №3 прилагаем

5	Двери выходов в лестничные клетки, не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах	Выполнено, фото №4 прилагаем
6	К зданию детского сада не обеспечен подъезд со всех сторон	Сделано обращение в КУМИ Администрации К-Черкасского района Исх.№56 от 06.07.2021 Получена справка ПСО №39 исх.№ 305 от 09.07.2021
7	На объекте защиты под лестничными маршами допущено хранение мебели, оборудования и других горючих предметов	Выполнено, фото №5 прилагаем
8	Не разработан регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	Выполнено, копия прилагается

Директор школы

Н.В.Зинченко