



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: GU@63.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ОТРАДНЫЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ БОГАТОВСКИЙ И КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

446306, Самарская область, г. Отрадный, ул. Советская, дом 101
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 25/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области
средняя общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя,

Директору ГБОУ СОШ №3 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы Зинченко Наталье Васильевне

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Отрадный, м.р. Богатовский и Кинель-Черкасский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Кириллова Игоря Валериевича от 28.05.2021 № 25, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 ч. 00 мин. «17» июня 2021г. по 14 ч. 00 мин. «30» июня 2021г. заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Отрадный, муниципальным районам Богатовский и Кинель-Черкасский управления надзорной деятельности и профилактической

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных работ Главного управления МЧС России по Самарской области подполковником внутренней инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, службы Петровой Еленой Георгиевной, проведена плановая проверка объекта защиты государственного

органа местного самоуправления)

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, расположенного (-ых) по адресу: 446345, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Лозовка, ул. Центральная, д.1

совместно с директором ГБОУ СОШ №3 «ОЦ.» с. Кинель-Черкассы Зинченко Натальей Васильевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ) п. 10.	01.05.2022	
2.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (школа, библиотека) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-№123) ст. 88.	01.05.2022	
3.	В складском помещении на первом этаже эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	ППР в РФ п. 35 «В».	01.05.2022	
4.	Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения (на первом этаже) с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	ППР в РФ п. 12.	01.05.2022	

5.	Двери выходов в лестничные клетки, не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	ФЗ-№123 ст. 4, 6, 52, 53, 88; Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный приказом МЧС России от 19.03.2020 №194, включенный в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 №1190 п. 4.4.6; ППР в РФ п. 24.	01.05.2022	
6.	К зданию детского сада, относящегося к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1, не обеспечен подъезд со всех сторон.	ФЗ-№123 ст.90, Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 №288, включенный в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 №1190 п.8.1 «В».	01.05.2022	
7.	На объекте защиты под лестничными маршами допущено хранение мебели, оборудования и других горючих предметов.	ППР в РФ п. 16 «К».	01.05.2022	
8.	Не разработан регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, который должен быть утвержден руководителем организации.	ППР в РФ п. 54.	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам. начальника ОНД и ПР по г.о. Отрадный,

(должность, фамилия, инициалы государственного
м.р. Богатовский и Кинель-Черкасский

инспектора по пожарному надзору)

Петрова Е.Г.

« 30 » июня 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 30 » июня 2021 г.

Директор ГБОУ СОШ №3 «ОЦ»

с. Кинель-Черкассы

(должность, фамилия, инициалы)

Зинченко Н.В.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору